

АКТ

г.Новосибирск

01 сентября 2015г.

Межведомственная комиссия по допуску к эксплуатации здания Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в новом театральном 2014-2015 сезоне в составе:

Председатель СОЛОВЬЕВ В.С. – представитель Министерства культуры Новосибирской области

Члены комиссии: СПИРИН С.П. – начальник отдела государственной инспекции труда в Новосибирской области

СМЫКОВ В.П. – главный инженер ГАУК НАМТ «Глобус»

КАЗАЧЕНОК К.И. – руководитель службы по эксплуатации зданий ГАУК НАМТ «Глобус»

ПУТИНЦЕВ А.И.. – государственный инспектор Западно-Сибирского управления Ростехнадзора

_____ . – государственный инспектор Ростехнадзора

РАЗМАХНИН Н.В. – начальник отдела ведомственной пожарной охраны НОО ФППС

ознакомились с представленными театром документами:

- акт готовности электромеханического оборудования ;
- акт готовности сантехнического оборудования и вентиляции (акт гидравлических испытаний оборудования) ;
- акт готовности теплоэнергетического хозяйства к отопительному периоду ;
- акт испытания приспособлений для люстр верхнего фойе.;
- акт проверки работоспособности системы аварийного и сигнального освещения театра от ;
- акт технического осмотра и заключения о состоянии конструктивных элементов здания театра ;
- акт технического осмотра здания одноэтажной, отапливаемой автостоянки закрытого типа для служебных автомобилей театра «Глобус» ;
- заключение о состоянии дорожного покрытия прилегающей территории театра «Глобус» от ;
- заключение о состоянии конструктивных элементов здания ;
- заключение о состоянии облицовки и штукатурки фасада, потолков стен зрительской и закулисных частей здания театра ;
- технический отчет по испытаниям изоляции электрических сетей и измерению сопротивления защитного заземления .;
- акты об огнезащитной пропитке декораций спектаклей на 86-ый театральный сезон ;
- копия сертификата доверия работодателю № 015 Государственной инспекции труда НСО (удостоверяет, что предприятие внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников)
- акт о техническом осмотре и проверке работоспособности пожарных кранов ;
- акт проверки работоспособности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации

- людей в помещениях ГАУК НАМТ «Глобус» ;
- акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в помещениях ГАУК НАМТ «Глобус» ;
- акт о техническом осмотре и проверке работоспособности систем автоматического пожаротушения ;
- акт проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения театра .

УСТАНОВИЛА СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Несущие конструкции здания театра, гаража, склада декораций, состояние штукатурки потолков, стен зрительской и закулисной частей здания находятся в хорошем состоянии.
2. Техническое состояние электрооборудования здания театра находятся в удовлетворительном состоянии, надежность электроснабжения театра соответствует категоричности.
3. Электромеханическое оборудование театра находится в работоспособном состоянии.
4. Внутренний противопожарный водопровод, спринклерная и дренчерная системы находятся в рабочем состоянии.
5. Повысительные пожарные насосы – в рабочем состоянии.
6. Теплоэнергетическое хозяйство театра готово к работе в новом сезоне.
7. Сантехническое оборудование находится в рабочем состоянии.
8. Аттестация рабочих мест проведена в полном объеме.
9. Работники театра обеспечены СИЗ, обучены и проинструктированы в соответствии с требованием охраны труда.
10. В 2011 году Государственная инспекция труда выдала театру «СЕРТИФИКАТ доверия работодателю» № 015, который удостоверяет, что предприятие внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников.

ВЫВОД комиссии:


Несущие конструкции здания, основное технологическое и противопожарное оборудование, электрические, теплоэнергетические, сантехнические и противопожарные сети находятся в технически исправном состоянии, допускающем эксплуатацию театра.

Рабочие места и подготовка специалистов соответствуют требованиям законодательства по охране труда.

Данный акт является основанием для разрешения на право эксплуатации театра в новом театральном сезоне 2015-2016гг..

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Соловьев В.С.

Спирин С.П.

Казаченок К.И.

Смыков В.П.

Размахнин Н.В.



Приложения к акту:

1. Письмо федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сибирского управления РОСТЕХНАДЗОРА от 04.09.2013г. № 367-и.
2. Письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области №12053 от 30.08.2012г.
3. Письмо заместителю руководителя Западно-Сибирского управления Ростехнадзора № 213и от 24.08.2015г.